

Obec Kšinná

Obecný úrad, 956 41 Kšinná 102

číslo: 91/2018

dňa: 29.11.2018

Vybavuje: Patrik Eliaš (038/7629151, patrik.elias@banovce.sk)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 v zastúpení Ing. Gabriel Mészáros, Bevatron, s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky na základe poverenia zo dňa 03.07.2018** podal dňa 21.09.2018 na Obecnom úrade Kšinná žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: **„PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“**, pre stavebné objekty „SO 01 – VN vedenie“, „SO 02 – NN vedenie“, „SO 03 – Trafostanica, technologická časť“, s návrhom umiestnenia na pozemkoch parc.č. C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 (E-KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2), v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, v obci Kšinná.

Obec Kšinná ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania a oznámila začatie konania listom pod č. 91/2018 zo dňa 10.10.2018 verejnou vyhláškou.

Územné konanie s ústnym pojednávaním sa uskutočnilo dňa 07.11.2018. Oznámenie bolo doručené všetkým dotknutým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám štátnej a verejnej správy. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 Vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby

„PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“,

„, pre stavebné objekty

„SO 01 – VN vedenie“,

„SO 02 – NN vedenie“,

„SO 03 – Trafostanica, technologická časť“

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.č. C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 (E-KN

594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2), v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, v obci Kšinná, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Projekt stavby rieši:

Účelom stavby je ochrana vtáctva zakábelizovaním VN aj NN elektrických sietí a tiež zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie preložením VNV-VN vzdušného vedenia a NNV-NN vzdušného vedenia do zeme a tiež prepojením sietí NN a VN na jestvujúcu trafostanicu. Na jestvujúcej trafostanici sa zmení spôsob napojenia na VN zemný kábel, ktorý bude spĺňať všetky kritéria ekológie a ochrany prírody. Nové vedenia budú vyhovovať požiadavkám na odoberaný výkon ako aj požiadavkám na bezpečnosť a ochranu pred úrazom. Nová trafostanica bude schopná kapacitne zabezpečiť dodávku elektrickej energie v požadovaných množstvách a v kvalite.

Technické riešenie z hľadiska prevádzkových parametrov umožňuje dodávku elektrickej energie v požadovaných množstvách a kvalite. Spracované technické riešenie je navrhnuté tak, aby vyhovovalo z hľadiska predpokladaných prevádzkových požiadaviek a spĺňalo všetky príslušné STN, ako aj IEC normy platné pre SR, ako aj vnútropodnikové smernice a predpisy. Rovnakým spôsobom sú riešené i predpokladané nároky na údržbu a prevádzku.

VN zemné vedenie

Nové zemné VNK preložené vedenie zo vzduchu do zemného káblu bude typu NA2XS2Y 3x1x95 RM/16 mm².

Zmeny budú urobené na linke č. 260.

P.b. č. 303/01 - odbočenia k TS 0043-303 a k TS 0043-303 bude nahradený novým p.b. s dvoma úsekovými odpínačmi, pre TS 0043-303 typ OTEK 25/400 PPN - 400A-V-KO, ktorý bude umiestnený pod vedením a z druhej strany p.b. bude pre TS 0043-302 odpínač OTE 32-400 -20A-V-KO. Z pb.č. 303/01, zo zvislého ÚO bude vyhotovená cez koncovky na kábli typu POLT 24C/XO nová vonkajšia podzemná káblková prípojka k TS 0043-302 káblom typu 3x NA2XS2Y 1x95mm²,

a zo zvislého ÚO bude vyhotovená na tom istom Pb. cez koncovky na kábli typu POLT 24C/XO nová vonkajšia podzemná káblková prípojka smerom k TS 0043-303 káblom typu 3x NA2XS2Y 1x95mm². Od jestvujúcej TS sa VN vzdušné vedenie prekladá do vedení VNK typu NA2XS2Y 3x1x95 RM/16 mm² a NNK typu NAYY-J 4x240.

Káble VN budú v celej trase uložené v ochranných rúrkach.

Kábel bude vedený v chráničke popod jarok až k VN poistkovým spodkom TS, na ktoré bude napojený koncovkami. Touto istou trasou v jednej rýhe, pretlaku bude uložený spomínaný NN vývod káblom typu NAYY-J 4x240mm² z vývodu číslo 1 NNRZ, ktorý bude pokračovať spolu s VNK 3x NA2XS2Y 1x95mm² smerom k TS 0043-303 až po skriňu NN SR6 3. Na p.b.303/01 303/26 bude vyhotovené nové uzemnenie, obmedzovače prepätia.

HDPE Ø40mm bude umiestnená v jednom pretlaku s VNK tam, kde budú realizované pretlaky a riadené pretlaky.

Káble budú uložené v bežnej trase v zeleni uložené rýhe 50x135 cm voľne, v križovaní s inžinierskymi sietami, miestnymi komunikáciami a prístupovými komunikáciami v ochrannej rúrke. Skutočné vzdialenosti, ako aj hĺbka uloženia v mieste križovania sa upraví podľa skutočnej hĺbky križovaných inžinierskych sietí v súlade s STN 73 6005. Vo všetkých prípadoch bude rúrka v mieste križovania miestnej komunikácie, presahovať okraje

komunikácie min.1m na každú stranu. Rúrka v križovaní MK a potokov bude uložená pretláčaním alebo mikrotunelovaním.

Počas zemných prác sa prizvú zodpovední pracovníci dotknutých organizácií za účelom kontroly ich zariadení a technického stavu v prípade ich obnaženia. Trasu kábla ako aj križovania a súbegy VN káblových vedení vytýči Západoslovenská distribučná a.s. ešte raz pred začatím prác. Tak isto budú dodržané podmienky ostatných dotknutých organizácií .

Rozkopaný terén so zeleňou sa zhutní, zarovnaná a oseje trávou.

VN vzdušné vedenie

Po vybudovaní VNK káblového vedenia prebehne demontáž vzdušných vedení.

Demontuje sa vzdušné vedenie VN od pb.č. 303/1 po 303/26 a od 303/01 po PB.č. 303/26 smerom k č. TS 0043-302 -lanovka . Ú.O. z pb.č. 303/02 sa odvezie na RSS sever ZSDIS as. a použije sa ako rezervný spínač na inom mieste.

P.b. č. 303/01 - odbočenia k TS 0043-303 a k TS 0043-303 bude nahradený novým p.b. s dvoma úsekovými odpínačmi, pre TS 0043-303 typ OTEK 25/400 PPN - 400A-V-KO, ktorý bude umiestnený pod vedením a z druhej strany p.b. bude pre TS 0043-302 odpínač OTE 32-400 -20A-V-KO. Tiež sa vymení pb.č. 303/26, kde bude ukončené vzdušné vedenie od lanovky. Na ďalšie pb.smerom k TS č. 0043-303 sa umiestnia zábrany pre sadanie vtákov.

VN vzdušné vedenie je v námrazovej oblasti N1 a N2.

Ponámka: Posledné polia pred TS 0043-303 sa neriešia akábelizovaním a sú ponechané ako nadzemné vedenia z dôvodu, že vlastník lyžiarskeho areálu uvažuje o jeho rekonštrukcii, výstavbe parkoviska, dokonca aj presune TS, tiež s kabelizáciou zvyšného úseku.

NN zemné vedenie

Vybuduje sa nový hlavný NN zemný káblový rozvod z trafostanice TS č.0043-002 káblami s vhodnou izoláciou - typu NAYY-J ako náhrada za demontovanú NN vzdušnú sieť. Nepríde k zvyšovaniu výkonu ani k zmene počtu napojených odberateľov.

Od jestvujúcej TS sa VN vzdušné vedenieprekladá do vedení VNK typu NA2XS2Y 3x1x95 RM/16 mm² a NNK typu NAYY-J 4x240.

Kábel NNK typu NAYY-J 4x240 bude uložený v pretlaku v chráničke HDPE DN200 v súbegu s vedením VN popod jarok (potok) -v súbegu s VN zemným vedením -až k NN poistkovým spodkom v NN rovádzači TS 0043-002 číslo vývodu 1 NNRZ.Tento NN vývod bude vyhotovený káblom typu NAYY-J 4x240mm². NN kábel bude zaústený do NN skrine SR 6 1, z ktorej bude vedený NNK NAYY-J 4x95mm² do SR 5 2 z ktorej sú vedené dve prípojky k novým RE č.d. 112VE a z RE č.d.112. Z tejto skrine v hlavnom vedení SR 6 1 bude NNK pokračovať v jednom výkope s VNK až po druhú SR 6 3, z ktorej sa napojí existujúca podzemná káblová prípojka smerom k jestvujúcim chatkám spojkou s1.nn typu SVCZ 16/50. Tu sa RE nebudú vykladať do ohrád. Obe skrine SR6 1 a SR6 3 budú zapustené viac do svahu, aby sa predišlo ich poškodeniu v prípade odhŕňania snehu, poľadovici a pod..

Káble NN budú v celej trase uložené v ochranných rúrkach.

Ďalšie úpravy NNK vedení:

Káble budú uložené v bežnej trase v ryhe 35X80 cm voľne , v križovaní s inžinierskymi sieťami a komunikáciami v ochrannej rúrke. Hĺbka uloženia NN kábla sa v mieste križovania cudzích inžinierskych sietí prispôsobí uloženým sieťam tak, aby boli dodržané ustanovenia STN 73 6005 a STN 34 1050. Inžinierske siete budú zakreslené orientačne. Skutočné vzdialenosti, ako aj hĺbka uloženia v mieste križovania sa upraví podľa skutočnej hĺbky križovaných inžinierskych sietí v súlade s STN 73 6005. Vo všetkých prípadoch bude rúrka v mieste križovania miestnej komunikácie presahovať okraje komunikácie min.1m na každú stranu a bude uložená pretláčaním alebo mikrotunelovaním-riadeným pretlakom.

Počas zemných prác sa prizvú zodpovední pracovníci dotknutých organizácií za účelom kontroly ich zariadení a technického stavu v prípade ich obnaženia. Trasu kábla ako aj križovania a súbehy NNK káblových vedení vytýči Západoslovenská distribučná a.s. pred začatím prác. Tak isto budú dodržané podmienky ostatných dotknutých organizácií .

Rozkopaný terén so zeleňou sa zhutní, zarovnaná a oseje trávou.

Káble sa na stĺpe aspoň do výšky min.2.5m zatahnu do chráničky. Vývody budú v TS istené poistkami.

Pri prácach na novom káblovom rozvode , kde dôjde k rozkopaniu terénu sa rozkopaný terén zhutní, zarovnaná a oseje trávou alebo upraví do pôvodného stavu.

NN vzdušné vedenie

Hlavné NNV vzdušné vedenie :

Po vybudovaní zemných káblov ako preložky, čiže náhrady za vzdušné vedenia sa následnej jestvujúce vzdušné vedenia od pb.č. 110 po TS č.0043-002, od pb.č. 115 po TS č.0043-002 zdemontujú.

Trafostanica, technologická časť

Jestvujúca stožiarová trafostanica je typu PTS2 do výkonu 400kVA pre 22/04kV. Táto trafostanica je zrekonštruovaná. Doplní sa na konštrukciu upevňovací materiál pre VNK vedenie a tiež ocelová pozinkovaná rúrka priemeru 125/4, ktorá pôjde do výšky 5m, ktorá bude zvrchu zablendovaná voči úniku vody napr. Wakaflexom, osadia sa koncovky, ktoré sa natočia na jestvujúcu konzolu so zvodíčkmi prepätia a poistkami VN. Na strane NN sa jestvujúce vývody NN zdemontujú vrátane rúrok, skriňa sa zablenduje a urobí sa prípoj zo spodnej strany skrine NN pre jeden NN kábel , ktorý bude zatahnutý do ocelovej pozinkovanej chráničky pod rozvádzačom NN priemeru 86/4mm.

Zemnič a zemiaci rozvod:

Jestvuje spoločné uzemnenie pre zariadenie VN a NN pre sieť TN-C. Výpočet a prevádzka uzemnenia TS nie je predmetom tejto PD. Uzemnenie musí vyhovovať STN 33 2000-4-41 a súvisiacim normám.

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby: podľa výkresu č. 2 – „**PE_OKI_MIEZGOVCE-ZAÚSTENIE TS, VNK, NNK**, projekt pre územné rozhodnutie v mierke 1:1000.
2. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovali: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zodpovedný projektant : Ing. Georgína Cigánová, reg. č.: 4476*A*2-3.
3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pod č. CD 12754 zo dňa 22.02.2018

Súhlasné stanovisko.

Projektovú dokumentáciu stupňa PD k SP žiadame spracovať v takom rozsahu a miere detailnosti, ako je to požadované pre projektovú dokumentáciu tohto stupňa, obzvlášť doplniť protokoly, schémy, detaily, špecifikácie, súpisy a podobne.

Projektovú dokumentáciu PD k SP žiadame predložiť na odsúhlasenie.

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. E. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, štátna správa odpadového hospodárstva č. OÚ-BN-OSZP-2018/002669-002 zo dňa 28.03.2018

- So stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 1 a ods. 2 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. E. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, odbor ochrany prírody a krajiny č. OU-BN-OSZP-2018/001710-004 zo dňa 21.03.2018

Predmetom projektu je preloženie VN vzdušného vedenia a NN vzdušného vedenia do zeme a prepojenie sietí NN a VN na jestvujúcu trafostanicu. Účelom je zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie a ochrana vtáctva zakabelizovaním elektrickej siete. Rekonštruovaná trafostanica, NN vedenie a VN vedenie sú umiestnené v intraviláne a extraviláne obce Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom. Stavenisko sa nachádza vedľa asfaltovej komunikácie z obce k lyžiarskemu stredisku v k. ú. Závada pod Čiernym vrchom. V trase príde aj ku križovaniu odvádzacích vodných priehlbín a potokov a k využitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Predpokladá sa výrub stromov a kríkového porastu v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Dotknuté územie sa nachádza tiež v lesných porastoch Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy a prechádza vonkajším okrajom hranice územia európskeho významu SKUEV0275 Kňaží stôl. Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy bolo vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s vyhláškou MŽP č. 434/2009 Z. z., ktorou bola zabezpečená legislatívna ochrana CHVÚ Strážovské vrchy. Podľa zákona platí v území navrhovanej stavby prvý stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody. Zmena vzdušného elektrického vedenia káblom uloženým v zemi je z hľadiska záujmov ochrany prírody výhodnejším riešením. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje nasledovné podmienky:

1/ Nevyhnutný výrub stromov v území CHVÚ Strážovské vrchy, (lesný porast) je možné vykonať len mimo obdobia hniezdzenia vtáctva, ktoré trvá približne od 1. marca do konca augusta.

Pri výrube drevín rastúcich mimo les postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona o ochrane

prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín sa vyžaduje na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m².

2/ Pri realizovaní výkopových prác a demontáži starého vedenia postupovať takým spôsobom, aby nedošlo k žiadnemu zásahu do lesného porastu, ktorý je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0275 Kňaží stôl, kde podľa zákona platí 2. stupeň územnej ochrany (Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu). Hranica tohto územia je totožná s hranicou lesa napravo od

asfaltovej cesty v smere k lyžiarskemu stredisku.

3/ Používať mechanizmy v dobrom technickom stave, zabezpečené proti úniku pohonných hmôt a technických kvapalín do prostredia.

4/ Pri výkopových prácach dbať na to, aby sa nepoškodzovali korene stromov. Výkopovú zeminu využiť na spätnú povrchovú úpravu výkopov a terén uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „PE Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom. VNK, NN“ s tým, že budú rešpektované vyššie uvedené podmienky.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, štátna vodná správa č. OU-BN-OSZP-2018/001704-002 zo dňa 21.02.2018

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba **možná**. Na jej realizáciu a užívanie posudzovanej stavby orgán štátnej vodnej určuje túto podmienku :

- Pri realizácii stavby má dôjsť dva krát k podtlaku miestneho vodného toku. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k vydaniu stavebného povolenia na stavbu na pozemku vodného toku je potrebný súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy. Tento súhlas môže byť vydaný na základe podania osobitnej žiadosti, prílohou ktorej bude kladné stanovisko správcu tohto vodného toku, ktorým je Lesy SR, š.p., Hodžova 38, 911 52 Trenčín.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia č. OU-BN-OKR-2018/000449-36 zo dňa 21.02.2018
Súhlasné stanovisko.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. L: Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-PLO-2018/001786-002 zo dňa 28.02.2018

OU-BN-PLO nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“ na predmetných pozemkoch podľa projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok :

- V prípade trvalého resp. dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy, požiada investor stavby po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia OU-BN-PLO o trvalé (príp. dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárska pôdy musí byť pred vydaním stavebného povolenia odňatá právoplatným rozhodnutím resp. stanoviskom.
- Ak stavba vyžadujúca trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy nebude realizovaná na celej výmere jednotlivých pozemkov, investor zabezpečí odčlenenie stavebnej plochy geometrickým plánom.
- Ochranu poľnohospodárskej pôdy vykoná investor za nasledovných podmienok :
 - Poľnohospodársku pôdu použiť na nepoľnohospodársky účel len v rozsahu uvedenom v územnom rozhodnutí a súčasne zabezpečiť aby pri použití tejto pôdy nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch a porastoch.
 - Vyznačiť hranice budúceho staveniska v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli hranice záberu porušované a svojvoľne posunuté do okolitých pozemkov
 - Vykonať skrývku humusového horizontu odňatej poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu

a túto použiť na zúrodnenie predovšetkým pozemkov, ktoré sú určené na poľnohospodárske využitie.

OÚ-BN-PLO. aRo príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch) v súlade s § 6 ods. 3 zákona o lesoch, **súhlasí** s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „**PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN**“ za dodržania nasledovných podmienok:

1. Žiadosť o vyňatie z plnenia funkcií lesov (trvalé alebo dočasné vyňatie) musí spĺňať náležitosti podľa § 7 - 9 zákona o lesoch a podľa § 7 Vyhlášky MP SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane LP pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.
2. Lesné pozemky v susedstve dotknutých lesných pozemkov sa technicky zabezpečia tak, aby nedošlo k narušeniu stability pôdy ako i porastov na nich.
3. Podľa § 33 odsek 1 zákona o lesoch je vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia povinný na pozemkoch dotknutých výstavbou vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu a zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto opatrení určí príslušný stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení.
4. Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na LP je potrebný súhlas vlastníka LP alebo správcu LP.
5. V prípade, že sa nezmení umiestnenie stavby, platí toto záväzné stanovisko aj pre účely stavebného konania.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na Vrštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou č. ORHZ-BN 1—001/2018 zo dňa 22.02.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou k projektovej dokumentácii stavby „PE_Kšinná, Závada p. Čiernym vrchom, VNK, NN“ sa nebude vyjadrovať, nakoľko v zmysle § 1 ods. (2) písm. f) bod 9. vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, sa na takýto druh stavieb uvedená vyhláška nevzťahuje a nie je potrebné ju z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti posudzovať.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín č. B/2018/01284-002/H6 zo dňa 29.03.2018

Súhlasné stanovisko.

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0138/Kr zo dňa 09.03.2018

Súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa **n e v y j a d r u j e m e**.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611804555 zo dňa 19.02.2018

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI Slovakia, sro Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a DIGI Slovakia, sro alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,a.s.a DIGI Slovakia s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 38 5325504.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom,a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom,a.s a DIGI Slovakia s.r.o.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava č.: ET/MM/18/272 zo dňa 27.02.2018

Neprihádza do styku s inžinierskymi sieťami Energotel, a.s.

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava (Michlovsky, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany) č. BA-0593/2018 zo dňa 19.02.2018

Pri realizácii stavby **nedôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava pod č.: 57400/2018/79 zo dňa 19.02.2018

Nedochádza k stretu záujmov medzi horeuvedenou akciou a našimi produktovými vedeniami.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava č. ASM-50-4125/2018 zo dňa 20.02.2018

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 92180 Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 2943/2018/02 CZ 9046/210/2018 zo dňa 14.03.2018

Z hľadiska správcu povodia dávame k predloženej dokumentácii nasledovné vyjadrenie :

- ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 4 m od brehových čiar,
- pri križovaní vodných tokov požadujeme vedenie umiestniť kolmo na os vodného toku a v celej šírke koryta vodného toku aj jeho ochranného pásma do chráničky, pričom hĺbka krytia chráničky na svahoch a pod dnom vodného toku musí byť min. 1,5 m. Štartovaciú a cieľovú jamu umiestniť za ochranné pásmo vodného toku,
- pri súbahu navrhovanej trasy s vodnými tokmi požadujeme vedenie uložiť za ochranné pásmo vodného toku,
- začiatok prác v blízkosti vodných tokov oznámiť Správe povodia hornej Nitry v Topoľčanoch (p. Tomáš 0914398243) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi,
- pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy (pri križovaní toku) a pri súbahu s vodnými tokmi žiadame prizvať nášho pracovníka k zápisničnému prevzatíu vzdialenosti a hĺbky uloženia potrubia, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.
- NN zemné vedenie, ktoré križuje vodné toky je potrebné na oboch stranách označiť viditeľnými stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.
- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma, si investor (Západoslovenská distribučná, a.s) vedenie preloží na vlastné náklady.
- Pri demontáži NN vzdušného vedenia požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov a ukladať stavebný a iný materiál mimo ochranného pásma,
- Narušený terén v okolí vodného toku je potrebné po ukončení prác zarovnať a zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

Lesy SR, š.p. OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín pod č. 19488/2018-104 zo dňa 26.04.2018

Lesy SR š.p., Odštepny závod Trenčín ako správca lesných a ostatných pozemkov vo vlastníctve SR a obhospodarovateľ lesných pozemkov na základe preskúmania Vašej žiadosti (stavba PE Kšinná, Závada p. Čiernym vrchom, VNK, NN) oznamuje, že lesné pozemky parcela KNC č. 528/1 a 550 v k.ú. Závada pod Čiernym vrchom, na ktorých sa nachádza elektrovod s označením E3 podľa platného programu starostlivosti o les pre LHC Kšinná sú vo vlastníctve a obhospodarovaní Urbárskej spoločnosti Závada pod Čiernym Vrchom.

Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, Pozemkové spoločenstvo, 956 43 Závada pod Čiernym vrchom zo dňa 22.06.2018

Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN oznamuje, že ako správca vodného toku **súhlasí** s navrhovaným riešením podtlaku miestneho vodného toku.

Rekonštruovaná trafostanica, NN vedenie a VN vedenie bude umiestnene v intraviláne a extraviláne obce Kšinná-Závada pod Čiernym vrchom prevažne v zeleni, budú križovať komunikácie a iné inžinierske siete. Rekonštrukciou vedenia dôjde aj ku križovaniu vodných tokov a odvodňovacích kanálov. Križovanie bude realizované riadeným pretláčaním 1,5 m pod dnom vodných tokov a bude uložené do chráničiek. Štartovacie jamy budú vo veľkosti 3x0,8x1,2m a cieľové jamy budú vo veľkosti 2x0,8x1,2 m. Podľa predloženej situácie bude navrhovaná trasa 5x križovať bezmenný prítok.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany č. 19150/2018/197 zo dňa 07.03.2018

- S realizáciou hore uvedenej stavby v kat. území Závada pod Čiernym vrchom súhlasíme bez zásadných pripomienok.
- V záujmovom území sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. KPUTN-2018/4764-2/14755 zo dňa 23.02.2018

1. **Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín** a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.** Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Obec Kšinná, 956 41 Kšinná 102 pod č. 77 zo dňa 01.08.2018

Súhlasné stanovisko.

4. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

III. **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** Počas konania neboli uplatnené písomné ani ústne námietky o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 v zastúpení Ing. Gabriel Mészáros, Bevatron, s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky na základe poverenia zo dňa 03.07.2018 podal dňa 21.09.2018 na Obecnom úrade Kšinná žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“, pre stavebné objekty „SO 01 – VN vedenie“, „SO 02 – NN vedenie“, „SO 03 – Trafostanica, technologická časť“, s návrhom umiestnenia na pozemkoch parc.č. C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 (E-KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2), v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, v obci Kšinná.

Stavebný úrad žiadosť preskúmal a následne oznámil listom č. 91/2018 zo dňa 10.10.2018 začatie územného konania všetkým dotknutým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám štátnej a verejnej správy. Oznámenie o začatí územného konania bolo doručené aj verejnou vyhláškou z dôvodu umiestnenia líniovej stavby.

Súčasne stavebný úrad súčasne upozornil, že účastníci konania môžu podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr v deň ústneho pojednávania. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Miestne šetrenie sa uskutočnilo dňa 07.11.2018.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K návrhu boli doložené tieto doklady:

1. List vlastníctva č. 217, 259, 289, 325, 361, 362, 372, 399, 521,, katastrálne územie Závada pod Čiernym vrchom, obec Závada pod Čiernym vrchom
2. Kópia z mapy určeného operátu
3. Poverenie na zastupovanie pre Ing. Gabriel Meszáros, zamestnanec fi. Bevatron s.r.o. zo dňa 03.07.2018
4. Výpis z obchodného registra fi. Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 21.08.2018
5. Výpis z obchodného registra fi. Bevatron, s.r.o. zo dňa 21.08.2018

6. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
7. Kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku bankovým prevodom zo dňa 20.09.2018
8. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
 - ✓ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pod č. CD 12754/2018 zo dňa 22.02.2018
 - ✓ Západoslovenská vodárenská, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany č. 19150/2018/197 zo dňa 07.03.2018
 - ✓ Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-BN-OSZP-2018/001710-002 zo dňa 21.03.2018
 - ✓ Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-BN-OSZP-2018/002669-002 zo dňa 28.03.2018
 - ✓ Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, štátna vodná správa č. OU-BN-OSZP-2018/001704-002 zo dňa 21.02.2018
 - ✓ Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou č. OU-BN-OKR-2018/000449-36 zo dňa 21.02.2018
 - ✓ Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-PLO-2018/001786-002 zo dňa 28.02.2018
 - ✓ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na Vrštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou č. ORHZ-BN 1-001/2018 zo dňa 22.02.2018
 - ✓ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín č. B/2018/01284-002/H6 zo dňa 29.03.2018
 - ✓ SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0138/2018/Kr zo dňa 09.03.2018
 - ✓ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 01 Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 2943/2018/02 CZ 9046/210/2018 zo dňa 14.03.2018
 - ✓ Lesy SR š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín pod č. 19488/2018-104 zo dňa 26.04.2018
 - ✓ Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, Pozemkové spoločenstvo, 956 43 Závada pod Čiernym vrchom zo dňa 22.06.2018
 - ✓
 - ✓ Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava pod č. ET/MM18/272 zo dňa 07.02.2018
 - ✓ Slovnaft, a.s., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava pod č. 57400/2018/79 zo dňa 19.02.2018
 - ✓ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611804555 zo dňa 19.02.2018
 - ✓ Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava (Michlovsky, spol. s r.o., Letná796/9, 921 01 Piešťany) č. BA-0593/2018 zo dňa 19.02.2018
 - ✓ Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava č. ASM – 50-412/2018 zo dňa 20.02.2018
 - ✓ Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7280/20A, 911 01 Trenčín č. KPUTN-2018/764-2/14755 zo dňa 23.02.2018

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume 100 € bol uhradený dňa 20.09.2018 bankovým prevodom na príjmový účet obce Kšinná.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Kšinná, Obecný úrad, 956 41 Kšinná 102. Druhostupňovým odvolacím orgánom je Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Ing. Miroslav Tuchyňa
starosta obce

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa
Zvesené dňa

pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

Doručí sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - *navrhovateľ*
2. Ing. Gabriel Mészáros, Bevatron, s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky – *splnomocnenec*
3. Ing. Georgína Cigáňová, Jelšovce 354, 951 43 Jelšovce - *projektant*
4. Obec Kšinná

Vlastníci dotknutých pozemkov : parc. č.: C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 (E-KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2), v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, v obci Kšinná.

Verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vlastníkom dotknutých pozemkov podľa listov vlastníctva č. 259, 399, 289, 399, 372, 259, 361, 362, 372, 278, 399, 278, 325, 217, 325, 399, 325, 278, 217, 399, 278, 399, 289, 399, 521, 217, 289, 217, 399 v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, vlastníkom susedných nehnuteľností a ostatným účastníkom konania ktorých práva môžu byť dotknuté.

Na vedomie :

5. Ing. Gabriel Mészáros, Bevatron, s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky – *splnomocnenec*
6. Ing. Georgína Cigáňová, Jelšovce 354, 951 43 Jelšovce - *projektant*
7. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou , ŠSOPaK, ŠSOH, ŠVS
8. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

9. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na Váštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
13. Lesy SR š.p., Hodžova 38, 911 52 Trenčín
14. Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, Pozemkové spoločenstvo, 956 43 Závada pod Čiernym vrchom
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
18. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
19. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
20. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
21. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
22. Západoslovenská vodárenská, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
23. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
24. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania, ktorých práva môžu byť dotknuté